



11 -FLC 8K2 - Ver. 03

Bei Fremdfabrikaten **Brücke von 1 auf 6** – ungetestet.

Spannungsversorgung 1 und 2

Schaltkontakt NC 3 und 4

oder

Schaltkontakt NO 3 und 5

JS.